



**Администрация
городского округа город Шахунья
Нижегородской области**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 апреля 2017 года

№ 136-р

Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан»

В соответствии с статьёй 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях и строениях, расположенных на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, находящихся в собственности (пользовании) граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре, его тушения на первичной стадии:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан (далее - Перечень).

2. Начальникам секторов Управления по работе с территориями и благоустройству, территориальных отделов администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области при проведении профилактических мероприятий в жилом фонде довести до сведения жителей соответствующих территорий необходимость обеспечения помещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании), первичными средствами тушения пожаров, противопожарным инвентарем в соответствии с Перечнем согласно требованиям статьи 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3. Рекомендовать гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

3.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарного инвентаря согласно утвержденному Перечню.

3.2. Содержание первичного средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода изготовителя.

4. Общему отделу администрации городского округа город Шахунья обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья и опубликование в газете «Знамя Труда».

И.о. главы администрации городского
округа город Шахунья

А.Д.Серов

Приложение
к распоряжению администрации
городского округа город Шахунья
от 17.04.2017 года № 136-р

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря
для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании)
граждан

№ п/п	Наименование помещения, строения	Наименование первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, их количество	Примечание
1.	Комнаты в общежитиях, квартиры в многоквартирных домах	Огнетушитель (порошковый, углекислотный)	Приобретает и несет ответственность за содержание собственник помещения. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 метра, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.
2.	Объекты индивидуального жилищного строительства (жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи); жилые дома блокированной застройки; жилые строения (жилые дома), расположенные на садовых или дачных земельных участках	Огнетушитель (порошковый, углекислотный)	Приобретает и несет ответственность за содержание собственник соответствующего объекта. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 метра, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.

		<p>Ёмкость с водой объемом не менее 200 л. Немеханизированный пожарный инвентарь: - 1 топор; - 2 ведра; - 1 лопата совковая; - 1 лопата штыковая; - 1 ящик с песком; - 1 багор, -1 лестница.</p>	<p>В летнее время</p>
		<p>Автономный домашний пожарный извещатель</p>	<p>Для трехэтажных домов в соответствии с пунктом 6.11 СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНИП 31-02-2001».</p>
<p>3.</p>	<p>Гаражи (встроенные автостоянки)</p>	<p>Огнетушитель (пенный, порошковый, водный, или углекислотный) 1 ед. на 1 машино-место.</p>	<p>Приобретает и несет ответственность за содержание собственник гаража (встроенной автостоянки). Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 метра, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.</p>
		<p>Ящик с песком емкостью не менее 0,5 м с лопатой - 1 ед. на помещение.</p>	

		<p>Покрывало для изоляции очага возгорания (асбестовые полотна либо полотна из грубошерстной ткани или из войлока размером не менее 2 x 1,5 метра).</p>	<p>Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.</p>
		<p>Трос либо буксирная тяга 1 ед. на 1 автомобиль</p>	
		<p>Автономный дымовой пожарный извещателя</p>	<p>Для встроенных автостоянок в соответствии с пунктом 6.11 СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНИП 31-02-2001».</p>
4.	<p>Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы и др.)</p>	<p>Огнетушитель (порошковый, углекислотный)</p>	<p>Приобретает и несет ответственность за содержание собственник соответствующего объекта. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 метра, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.</p>
		<p>Немеханизированный пожарный инвентарь: -1 топор; - 2 ведра; - 1 лопата совковая; -1 лопата штыковая; - 1 ящик с песком; - 1 багор, 1 лестница.</p>	<p>При условии отсутствия на земельном участке жилых домов (строений).</p>

Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь должны размещаться компактно в месте, легко доступном для использования в случае пожара.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

У входа в объекты индивидуального жилищного строительства, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».
