



Указания к проекту

1. Систему водопровода смонтировать из оцинкованных труб  $\phi 20 - \phi 60$  по ГОСТ 3262-62 и  $\phi 75 - \phi 100$  из стальных электросварных по ГОСТ 10704-63.
2. Трубопроводы проложить на глубине  $1,0 \text{ м}$  от поверхности земли и покрыть теплоизоляцией.
3. В корпусе ВК предусмотреть запорную арматуру  $2 \text{ шт.}$
4. Расход труб:  $\phi 20 - 110,0 \text{ м}$ ;  $\phi 25 - 30,0 \text{ м}$ ;  $\phi 32 - 120,0 \text{ м}$ ;  $\phi 40 - 75,0 \text{ м}$ ;  $\phi 50 - 155,0 \text{ м}$ ;  $\phi 75 - 20,0 \text{ м}$ ;  $\phi 100 - 15,0 \text{ м}$ .

№ 1752 - С

Исполнитель	Место	Дата	Проект водо-снабжения ул. Лесозаводской.	Лист 1 из 1
Проверенный	Место	Дата		
Составитель	Место	Дата	Лист 1 из 1	1:1000
Утвержденный	Место	Дата	Лист 1 из 1	1:1000